

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020960307004097

温州市通欧电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

温州市通欧电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：温州市通欧电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市七里港镇排岩头东村
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.2-2020
生产企业名称：浙江盛纳电气科技有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇排岩头东村象港路1005号

联系人：林佐
电话：1532507****
电子邮箱：452609187@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-31
自我声明地点：乐清市柳市镇排岩头东村象港路1005号
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020960307004097



产品系列、型号、规格:

TOS1-250/2300、TOS1-250/3300、TOS1-250/4300 ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; Ue : AC400V ; In : 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A ; 过电流脱扣器类型: 热磁式 ; Ics : 22kA ; Icu : 35kA ; 使用类别: A类 ; 极数: 2P (带有两个保护极)、3P (带有三个保护极)、4P (带有三个保护极、N极可开闭) ; 适用于隔离 ; 型号解释见附件

联系人: 林佐
电话: 1532507****
电子邮箱: 452609187@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: 乐清市柳市镇排岩头东村象港路1005号
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960307004097

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



联系人: 林佐
电话: 1532507****
电子邮箱: 452609187@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: 乐清市柳市镇排岩头东村象港路1005号
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。